

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01049

0002487

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПланетаЛокс". Адрес: 115280, РОССИЯ,
город Москва, улица Автозаводская, дом 14, этаж 9, кабинет 11. ОГРН: 1187746773708.
Телефон/Факс: +74957875414

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Dahui Industry Co, Ltd(Дахуэй Индастриал Ко, Лтд). Адрес: КИТАЙ,
Yuecheng, Jiedong District, Jieyang, Guangdong, China (Юэчэн, Цзедун
Дистрикт, Цзэян, Гуандун, КНР)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Дверные доводчики серии LY, DCS, DCS.UN, торговая марка ARMADILLO

Код ОК 25.72.14.120

Код ТН ВЭД России
830260009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организации, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требования к
доводчикам дверей, предназначенным для использования в
конструкциях противопожарных/противодымных дверей":
показатели согласно приложению бланк №0002470

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-05/02/24 от 05.02.2024 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.02.2024 по 04.02.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01049

(номер сертификата соответствия)

0002470

(учетный номер бланка)

Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12 и Приложения Б "Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных дверей", доводчики для дверей торговой марки "ARMADILLO" прошли проверку и соответствуют следующим параметрам: Сила закрывания доводчиков для дверей торговой марки "ARMADILLO", серии LY, DCS, DCS.UN не ниже класса 3 по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014;
Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых моделях отсутствует;
Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25 секунд;
Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента.
Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженной данным доводчиком.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.