



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00077

№ ПС 004362

Срок действия 24.01.2019г. по 23.01.2024г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 23.20.12.190

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО "Велес-с", ОГРН 1025007770974
142200, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское, Северное шоссе, производственная база ПМК-63,
Россия, тел. +7 (925) 129-73-44

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО "Велес-с"
142200, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское, Северное шоссе, производственная база ПМК-63,
Россия, тел. +7 (925) 129-73-44

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010,
Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Лента уплотнительная терморасширяющаяся самоклеящаяся «ISOLAR» из
экспандированного (окисленного) графита, толщиной 1-10мм, выпускаемая по
ТУ 1593-001-90758344-2013.
Северный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на
горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 «Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – по Д1
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18); Группа
токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения» п.(4.20). Класс пожарной опасности КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 01/19-13С от 22.01.2019 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ
«ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2021 г. Акт о результатах анализа
состояния производства № 00077-АО от 04.12.2018 г. ОС «ФЕНИКС» ООО
«ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 1593-001-90758344-2013

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

